



T.C.
FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Yapı Kontrol Müdürlüğü

Konu: 1497 ada, 25 parsel hakkında.

06.11.2019

STATİK RAPOR

Fatih- Mevlanakapı Mahallesi, Kaledibi Sokak, 1497 ada, 25 parsel üzerinde bulunan 6 kapı numaralı tescilli Zemin+1 Normal Katlı bina mahallen tetkik edildi;

Tetkik neticesinde;

Dışarıdan yapılan gözlemlerde yapının sol yan cephesinin tamamının tahrip olduğu, çatı örtüsünde göçmelerin meydana geldiği, ön cephesinde ve çatı saçaklarında ahşap malzemede dökülmeler meydana geldiği, sağ yan cephede büyük ölçüde tahrip ve cephenin dışa doğru seğim verdiği görülmüş olup yapının bu haliyle tehlike arz ettiği anlaşılmıştır. Umumun sağlık ve selametini ihlal eden, şehircilik, estetik bakımından mahzurlu olan yapının bu haliyle çevre can ve mal emniyetini tehdit ettiği görülmüştür.

Bu durumda;

İlgilisince İstanbul II Numaralı Yenileme Alanları Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinler alınarak, oluşabilecek parça düşmelerine ve ani çökmelere karşı can ve mal emniyeti açısından gerekli güvenlik tedbirlerin alınması ve risk durumunun izalesi için 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 39. Maddesi gereği ilgililerine 10 gün süre verilmesine, ilgisince gereği yapılmadığı takdirde yasal gereğinin Belediyemizde yapılarak masraflarının %20 cezası olarak ilgisinden tahsil edilmesinin uygun olacağı kanaatiyle iş bu rapor tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.

06.11.2019

Mahmut Onur KİŞİMEN
Yük. M. S. M. Ü. M. Ü.

M. Ali GÖKMEN
İns. Tek.

KURULUŞ 1984